



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło 12.01.2017

Nr 646/01/2017/P

Ilość załącz.

Skierowano do WKS podpis

N.HK 5210-7/17

Nakło nad Notecią, 09.01.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią
za miesiące od września do grudnia 2016 r.**

P. Nozak
16.01.2017

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6011-140/16	25.10.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci
2.	LHK 6011-154/16	08.11.2016 r.	Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa – kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
3.	L.9051.2.207.2.2016/LHK	30.11.2016 r.	Gimnazjum nr 4, Os. Łokietka, kran metalowy w stołówce
4.	L.9051.2.207.2.2016/LEM	30.11.2016 r.	Gimnazjum nr 4, Os. Łokietka, kran metalowy w stołówce
5.	LHK 6010-285/16	30.11.2016 r.	Dom Pomocy Społecznej ul. Parkowa – kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
6.	LHK 6011-159/16	06.12.2016 r	Chrzastowo, blok mieszkalny , kran metalowy w piwnicy (pralnia)
7.	NR SB/94554/12/2016	12.12.2016 r	Ul. Armii Krajowej, przepompownia wody

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik, Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi


Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią, ul. M. Drzymały 4A, 89-100 Nakło nad Notecią
- ② Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

12.01.2017
Nr
Ilość załącz.
Skierowano do podpis

N.HK 5210-8/17

Nakło nad Notecią, 09.01.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Karnowie gm. Nakło nad Notecią
za miesiące od września do grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Karnowie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2684/08/2016/F/2	15.09.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2684/08/2016/M/4	15.09.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	LHK 6010-284/16	30.11.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	L.9051.2.207.1.2016/LHK	30.11.2016 r.	Suchary 52 – kran metalowy w piwnicy
5.	L.9051.2.207.1.2016/LEM	30.11.2016 r.	Suchary 52 – kran metalowy w piwnicy
6.	2440/11/2016/M/4	15.12.2016.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
7.	2440/11/2016/F/4	15.12.2016.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Karnowie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE


W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Karnowie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie,
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2.  Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

12. 01. 2017

Nr.....
Ilość załącz.....
Skierowano do..... podpis.....

N.HK 5210-9/17

Nakło nad Notecią, 09.01.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią za miesiące od września do
grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-227/16	05.10.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6010-228/16	05.10.2016 r.	Ślesin ul. Boczna 1, kran metalowy w suszarni
3.	LHK 6010-229/16	05.10.2016 r.	ODR Minikowo, kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
4.	2262/09/2016/M/6	14.10.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	2262/09/2016/F/6	14.10.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	SB/90591/12/2016	29.11.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
7.	SB/90590/12/2016	29.11.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
8.	2440/11/2016/M/3	15.12.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
9.	2440/11/2016/F/3	15.12.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
10.	7924/Wo/2016	20.12.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
Nakło nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło 12. 01. 2017

Nr 649101/2017/P

Ilość załącz.

Skierowano do WKS, podpis

N.HK 5210-10/17

Nakło nad Notecią, 09.01.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią
za miesiące od września do grudnia 2016 r.**

P. No 2017
16.01.2017

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2684/08/2016/F/3	15.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
2.	2684/08/2016/M/3	15.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
3.	2440/11/2016/M/2	15.12.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
4.	2440/11/2016/M/2	15.12.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
5.	LHK 6010- 245/16	24.10.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – kran metalowy w SUW
6.	L.9051.2.174.1.2016/LHK	24.10.2016r	Szkoła Podstawowa , kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu
7.	L.9051.2.174.1.2016/LEM	24.10.2016r	Szkoła Podstawowa , kran metalowy w piwnicy przy wodomierzu

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi


Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło 12.01.2017

Nr..... 651/C/2017/P

Ilość załącz.....

Skierowano do..... podpis.....

N.HK 5210-12/17

Nakło nad Notecią, 09.01.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Występ gm. Nakło nad Notecią za miesiące od września do
grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Występie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	LHK 6010-198/16	12.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	LHK 6010-199/16	12.09.2016 r.	Szkoła Podstawowa w Występie, kran metalowy w piwnicy
3.	LHK 6010-200/16	12.09.2016 r.	Występ, ul. Nakielska 8, kran metalowy w kotłowni przy wodomierzu
4.	SB/90593/12/2016	29.11.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	SB/90592/12/2016	29.11.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	2440/11/2016/M/1	15.12.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
7.	2440/11/2016/F/1	15.12.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników


STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Występie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Występie gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punktach monitoringowych, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NAKLE NAD NOTECią

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło 12. 01. 2017

Nr 652/01/2017/P
Ilość załącz. WMS
Skierowano do... podpis...

N.HK 5210-13/17

Nakło nad Notecią, 09.01.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Polichnie gm. Nakło nad Notecią za miesiące od września do
grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Polichnie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2684/08/2016/F/1	15.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2684/08/2016/M/1	15.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	2198/10/2016/M/5	08.11.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	2198/10/2016/F/5	08.11.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	LHK 6010-297/16	19.12.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników


STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Polichnie gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Polichnie gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
- ② Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nakle nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło 12. 01. 2017

Nr 053/01/2017/P

09-01-2017 r.

Skierowano do podpisania

N.HK 5210-14/17

Nakło nad Notecią

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią
za miesiące od września do grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach monitoringu kontrolnego, monitoringu przeglądowego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	SB/61041/09/2016	08.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	SB/61042/09/2016	08.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
3.	2684/08/2016/F/5	15.09.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
4.	2684/08/2016/M/5	15.09.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
5.	LHK 6010-246/16	24.10.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
6.	L.9051.2.174.2.2016/LHK	24.10.2016r	Gorzeń, Studzienka wodomierzowa – kran metalowy przy wodomierzu
7.	L.9051.2.174.2.2016/LEM	24.10.2016r	Gorzeń, Studzienka wodomierzowa – kran metalowy przy wodomierzu
8.	6642/Wo/2016	08.11.2016r	Gorzeń, Studzienka wodomierzowa – kran metalowy przy wodomierzu
9.	2440/11/2016/M/5	15.12.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
10.	2440/11/2016/F/5	15.12.2016r	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :


Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań nr L.9051.2.174.2.2016/LEM z dnia 27.10.2016r z punktu monitoringowego - Gorzeń, Studzienka wodomierzowa – kran metalowy przy wodomierzu, nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na obecność bakterii grupy coli (oznaczona wartość 1 jtk/100 ml, dopuszczalna wartość 0 jtk/100 ml). Pozostałe próbki wody pobrane w punktach monitoringowych, odpowiadały wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z pozytywnym wynikiem badania wody, pobranej do badania w dniu 08.11.2016r w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe (sprawozdanie z badań 6642/Wo/2016 z dnia 15.11.2016 r.) z punktu monitoringowego w studziencie wodomierzowej w Gorzeniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
- ② Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
nad Notecią
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

wprzyjęto 12. 01. 2017

Nr 650/01/2017 IP

Ilość załącz.

Skierowano do WKS podpis

N.HK 5210-11/17

Nakło nad Notecią, 09.01.2017 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Trzeciewnicy gm. Nakło nad Notecią za miesiąc wrzesień
2016 r.**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn.zm), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz §14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych, zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr. jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Trzeciewnicy gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2684/08/2016/F/4	15.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW
2.	2684/08/2016/M/2	15.09.2016 r.	Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Trzeciewnicy gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.

UZASADNIENIE

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody, pobrano próbki wody z punktu monitoringowego wodociągu w Trzeciewnicy gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań, pobrana w punkcie monitoringowym, odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
3. a/a

