



W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Wzrost 29.07.

Nr. 15129/07

Ilość załącz.

Skierowano do WK

N.HK 5210-97/20

Nakło nad Notecią 28.07.2020

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za II kwartał 2020r. z wodociągu w Nakle nad Notecią
gm. Nakło nad Notecią**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2334/Wo/2020	28.04.2020r.	SUW ul. Drzymały 4a
2.	2851/Wo/2020	28.05.2020r.	Przepompownia ul. Armii Krajowej
3.	SB/68348/07/2020	30.06.2020r.	SUW ul. Drzymały 4a

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe pobrano próbki wody z wodociągu w Nakle nad Notecią gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderek

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią



N.HK 5210-98/20

Nakło nad Notecią 28.07.2020r

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II kwartał 2020r. z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedno Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorow zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz. 1 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiat Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należące do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2326/Wo/2020	30.04.2020r.	SUW Potulice - kran metalowy w SUW
2.	2286/Wo/2020	30.04.2020r.	SUW Potulice - kran metalowy w SUW
3.	232377/20/POZ	19.05.2020r.	SUW Potulice - kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należące do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągo pobrano próbki wody z wodociągu w Potulicach gm. Nakło nad Notecią, należące do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Po
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nudere

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
2. a/a



89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Nakło 29.07.

Nr. 15127/07

Ilość załącz.: 1

Skierowane do: NKS

N.HK 5210-99/20

Nakło nad Notecią 28.07.2020r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II kwartał 2020r. z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednol. Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorow. zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 14 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2324/Wo/2020	30.04.2020r.	SUW Paterek - kran metalowy w SUW
2.	2284/Wo/2020	30.04.2020r.	SUW Paterek - kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągu pobrano próbki wody z wodociągu w Paterku gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
2. a/a

Piotr Wyderel



*P- Suma zgłoszeń
15125/07
29.07.2020*

N.HK 5210-101/20

Nakło nad Notecią 28.07.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II kwartał 2020r. z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedno Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorow zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz. 1 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jak wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiat Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdani z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadz przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią, należąc do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2325/Wo/2020	30.04.2020r.	SUW Ślesin –kran metalowy w SUW
2.	2285/Wo/2020	30.04.2020r.	SUW Ślesin –kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią, należąc do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągo pobrano próbki wody z wodociągu w Ślesinie gm. Nakło nad Notecią, należąc do Komunaln Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 89-200 Szubin.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdani z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z c 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 201 poz. 2294).

Z up. Państwowego Pow
Inspektora Sanitar
w Nakle nad Note
Kierownik Sekcji Nac
nad Obiektami Komun

Piotr Nyderel

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

2. a/a



W NAKLE NAD NOTECIĄ

89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11

tel.fax.(52) 386 00 03, (52) 386 00 04

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl

www.psse.naklo.pl

Wniosek 29.07

Nr 15126/0

liczba załącz.

Skierowane do

*śledztwa
(Sanaglin ska)
29.07.2020*

N.HK 5210-100/20

Nakło nad Notecią 28.07.2020

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za II kwartał 2020r. z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedno Dz.U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorow zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz. 1 z późn. zm.) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jak wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonego przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	2327/Wo/2020	30.04.2020r.	SUW Gorzeń – kran metalowy w SUW
2.	2287/Wo/2020	30.04.2020r.	SUW Gorzeń – kran metalowy w SUW

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Gorzeniu, gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią, należącego do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin pobrano próbki wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniu z badań odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Piotr Nyderel

Otrzymuje:

1. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 76, 89-200 Szubin

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ul. ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

2. a/a