

Nakło nad Notecią, dnia 20.08.2021r.

ZP.271.36.2020

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie złożone w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”

Uprzejmie informuję, że dnia 17 sierpnia 2021r. w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiam treść pytania wraz z odpowiedzią.

PYTANIE:

W opisie technicznym branży elektrycznej jest informacja:

„Zasilanie elektroenergetyczne z sieci energetyki do rozdzielnicy głównej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym oznaczonym numerem 0.19 należy wykonać kablem typu YKXS4x120mm². Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie zostanie doprowadzone ze złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego na działce nr 135/22. Zasilanie do złącza kablowo-pomiarowego, jak i złącze kablowo-pomiarowe zawarte są w oddzielnym projekcie, wykonywanym przez R.E. Nakło”

W związku z powyższą informacją z dokumentacji projektowej oraz warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej prosimy o potwierdzenie że wykonanie zasilania od złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielni nn w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nakło Małocińska – 40791 – MSTt 20/630 – 250 kVA jest poza zakresem opracowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie zasilania od złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielni nn w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nakło Małocińska – 40791 – MSTt 20/630 – 250 kVA jest poza zakresem opracowania.

Z up. BURMISTRZA


Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza